

TP 71_2022 - Correção de orçamento



De <engenharia@litoralengenharia.com>

Para <licitacao@bigua.sc.gov.br>

Data 11-04-2022 06:21

Bom dia

Solicitamos que o orçamento da obra da tomada de preço 71/2022, seja retificado, pois encontramos algumas equívocos no mesmo, são eles:

- 1 - Não a menção no orçamento de chapisco e reboco externo (Item 1.7)
- 2 - Não a no orçamento treliças ou tesouros para o telhado da cobertura, apenas trama de madeira composto por terça.... estas precisam ser apoiadas sobre treliças ou tesouras (Item 1.6)
- 3 - No memorial descritivo esta descritivo que as telhas serão " termo acústica tipo sanduiche ", não encontramos este item no orçamento.
- 4 - Esta orçado rufo em chapa de aço galvanizado, quando o correto seria rufo em alumínio.
- 5 - No memorial esta descrito que o forro sera em forro mineral, no orçamento esta em pvc.
- 6 - Na composição do orçamento (Pag. 02) existe um item " Administração de obra ", porém no orçamento da obra não encontramos tal item.
- 7 - No item estrutura (1.3.1) esta orçado escavação manual de vala (75m3 - equivale a 12 caminhões cheios), quase impossível escavar isso a mão, o correto no nosso entendimento seria escavação mecânica.
- 8 - Não foi contemplado no orçamento um item de limpeza final de obra.

Aguardamos que o orçamento seja corrigido e que a abertura prevista para o dia 19/04/2022 seja transferida após estas correções

Att.