



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8045000463A		
Nome da Edificação: CASARÃO BORN		
Nome Fantasia: CASARÃO BORN		
Logradouro público: AVENIDA RIO BRANCO		Nº: 160
Bairro: CENTRO	Município: BIGUAÇU/SC	CEP: 88160-000
Complemento:		LAT/LONG: (-27.4958269,-48.655307)
Referência: CASARÃO BORN		Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	Prefeitura Municipal de Biguaçu	82.892.308/0001-53

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8045000478A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI-RT	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 560,52 (m²)		
Nome Solicitante: Guilherme Silveira de Oliveira		CPF/CNPJ : 004.928.519-05
Data da Solicitação: 27/09/2021	Quantidade de anexos: 5	

-> 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. CASARÃO BORN

Área da solicitação: 560,52 (m2)		Área aprovada: 560,52 (m2)	
Nº de pavimentos: 2	Altura: 4,35 (m)	Área do pavimento Tipo: 220,76 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT	Carga de incêndio: Média - 700,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE	
Tipo da Edificação: ALVENARIA ESTRUTURAL	Tipo de Escada: Comum	Quantidade de Glp: --	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	repartições públicas	560,52 (m²)	560,52 (m²)	560,52 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

1. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: VIDE PROJETO

LOCAL: VIDE PROJETO

CAPACIDADE/QUANTIDADE: VIDE PROJETO

OBSERVAÇÃO: VIDE PROJETO

2. PROTEÇÃO POR EXTINTORES

DESCRIÇÃO/TIPO: VIDE PROJETO

LOCAL: VIDE PROJETO

CAPACIDADE/QUANTIDADE: VIDE PROJETO

OBSERVAÇÃO: VIDE PROJETO

3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: VIDE PROJETO

LOCAL: VIDE PROJETO

CAPACIDADE/QUANTIDADE: VIDE PROJETO

OBSERVAÇÃO: VIDE PROJETO

4. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO/TIPO: VIDE PROJETO

LOCAL: VIDE PROJETO

CAPACIDADE/QUANTIDADE: VIDE PROJETO

OBSERVAÇÃO: VIDE PROJETO

4. DECLARAÇÃO

Declaro que o o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCl, por mim realizado, está em conformidade com as NSCl, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCl.

Assinatura Eletrônica

Guilherme Silveira de Oliveira

.....
NOME

SC1269569

.....
Registro (CREA/CAU, outros)

004.928.519-05

.....
CPF

BIGUAÇU/SC, 27/09/2021

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade: b970d148ff52917dd15f2418539222aa5c73f5f0