



LEGENDA	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERG. LUMINOSA DIRECIONAL (C/ BLOCO AUTÔNOMO)
	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERG. LUMINOSA (C/ BLOCO AUTÔNOMO)
	PLACA INDICAÇÃO DA LOCAÇÃO DA PLANTA DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE INDICAÇÃO DE ACESSO RESTRITO.
	PLACA DE INDICAÇÃO DA CASA DE BOMBAS
	PLACA DE INDICAÇÃO DA CISTERNA
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA EDETEÇÁVEL
	CILINDRO DE GÁS P-45
	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 QUEIMADORES, 270 Kcal/mm
	FOGÃO 4 BOCAS, COM FORNO, 117 Kcal/mm
	FOGÃO 4 BOCAS, COM FORNO - PÓ QUÍMICO SECO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ BLOCO AUTÔNOMO (3LUX/SLUX) H=2,10m
	TUBULAÇÃO SHP (RESISTÊNCIA MÍN = 150 mca)
	ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE
	ABRIGO HIDRANTE (2x15m)
	ÁREA DESTINADA A ROTA DE FUGA, REVESTIDA COM PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL
	INDICAÇÃO DE SUBIDA
	GUARDA-CORPO ALTURA MÍNIMA DE 110cm
	CORRIMÃO - ALTURA DE 80 a 92 cm
	INDICAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL
	PONTO SIMULADO DE ALCANCE DO ACIONADOR DISP. SONORO
	PONTO SIMULADO DE ALCANCE DA MANGUEIRA DO HIDRANTE
	TUBULAÇÃO 3/4" QUANDO NÃO INDICADO, APARENTE PARA SISTEMA DE ALARME PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO
GRUPO: E
OCUPAÇÃO/USO: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA
DIVISÃO: E-5
DESCRIÇÃO: PRÉ-ESCOLA
DESTINAÇÃO: CRECHES, ESCOLAS MATERNAIS, JARDINS DE INFÂNCIA

1	PROJETO EXECUTIVO	09/02/2022
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

Obs.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS	CLIENTE:	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

Preventivo de Incêndio

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engenplant Consultoria LTDA / CREA nº 163382-0 / CNPJ 23.062.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Press, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis - Fone: (48) 30669-3345 - e-mail: guilherme@engenplant.com.br

OBRA:
CEIM SÃO TOMAZ DE AQUINO

ENDEREÇO:
RUA ANTÔNIO JOSÉ ADÃO, S/N, BAIRRO ENCRUZILHADA - BIGUAÇU/SC

CONTÍNUO:
PLANTA BAIXA TÉRREO

ARQUIVO:
118-21 SÃO TOMAZ DE AQUINO_INC_PE_R00

ESCALA:
INDICADA

ETAPA:
EXECUTIVO

PRIMEIRO:
INC 01/11