

TP 134/2023 - PMB - Esclarecimentos

De licitacao@instaladorasantacruz.com.br em 14-06-2023 23:09

[Detalhes](#)

Bom dia

Solicitamos esclarecimentos, com relação ao item 8.2.2, do Edital - Atestado de Capacidade técnica, como segue:.

- Execução de estrutura de concreto armado: 200m² ou 80m³, = Pode apresentar CAT e Atestado com concreto usinado?

- Execução de revestimento cerâmica tipo porcelanato: 265 m² = Pode apresentar CAT e Atestado com apenas revestimento cerâmica?

Att

Santa Cruz
48 996120350

RESPOSTA:

Segue resposta aos questionamentos:

- Deverá ser apresentado atestado referente ao serviço de Execução de Concreto Armado. (Entendemos que Concreto Usinado pode se referir somente a fabricação do material concreto). Poderá ser apresentado atestados complementares, com serviços como Execução de Armadura e Execução de Formas, que juntamente com execução de concreto usinado, comprovem a realização de serviço de Execução de Concreto Armado pela empresa/profissional
- Poderá ser considerado CAT e atestado de Revestimento Cerâmico.

att,

-

Flavio Botke e Silva
Engenheiro Civil